

УТВЕРЖДАЮ:
Директор МБОУ ДО
«Знаменская ДЮСШ»
В.И. Беспалов

«24» декабря 2024 г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ объекта социальной инфраструктуры

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: спортивный центр «Знаменский»

1.2. Адрес объекта: 3493400 Тамбовская обл., Знаменский район, р.п. Знаменка, ул. Королева, 19

- отдельно стоящее здание 2 этажа, 935,1 кв.м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 3420 кв.м.

1.4. Год постройки здания 2015, последнего капитального ремонта —

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего: июль-август ежегодно, капитального: не планируется

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Знаменская детско-юношеская спортивная школа»; МБОУ ДО «Знаменская ДЮСШ»

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 393400 Тамбовская область, Знаменский район, р.п. Знаменка, ул. Парковая, 1а.

1.8. Основание для пользования объектом (*оперативное управление, аренда, собственность*): оперативное управление

1.9. Форма собственности (*государственная, негосударственная*): государственная

1.10. Территориальная принадлежность (*федеральная, региональная, муниципальная*): муниципальная

1.11. Вышестоящая организация (*наименование*): администрация Знаменского муниципального округа Тамбовской области

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 393400, Тамбовская обл., Знаменский муниципальный округ, р.п. Знаменка, ул. Красная площадь, д. 3, , сайт <https://r52.tmbreg.ru/>, тел. +7 (47552) 2-40-36

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1. Сфера деятельности (*здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое*): образование

2.2. Виды оказываемых услуг: дополнительное образование детей

2.3. Форма оказания услуг (*на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно*): на объекте

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту (*дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории*): дети

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов (*К, О, С, Г, У*): нет

2.6. Плановая мощность: (*посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность*): 60 чел.

2.7. Участие в исполнении ИПРА инвалида, ребенка-инвалида (*да, нет*): нет

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(*описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта*) дети и взрослые могут добираться до здания ДЮСШ на общественном пассажирском автотранспорте маршрутом 114 «Тамбов-Знаменка», остановка «Черемушки»

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: 400 м

3.2.2 время движения (пешком): 10 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (*да, нет*): да

3.2.4 Перекрестки (*нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет*): нерегулируемые

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: (*акустическая, тактильная, визуальная; нет*): нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: (*есть, нет*): нет

3.3. Организация доступности объекта для МГН – форма обслуживания

№ п/п	Категория МГН (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории МГН	ДУ
	<i>в том числе:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ-ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ

5	с нарушениями слуха	А
6	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных

зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий МГН
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-В
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-В; 2 этаж - ВНД (К)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-И (Г,У); ДЧ-И (К,О,С)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И (Г,У); ДЧ-И (О,С); ВНД (К)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-В

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

Доступная среда оборудована частично. 2-й этаж недоступен для инвалидов категории К. Санитарно-гигиенические помещения не оборудованы поручнями для удобства инвалидов категории О,С. Санитарно-гигиенические помещения недоступны для категории инвалидов К из-за узких проемов дверей.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурно-функциональных зон объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (виды работ)
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Не нуждается
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт.

5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт.
6	Система информации и связи (на всех зонах)	Текущий ремонт.

4.2. Планируемые мероприятия, проводимые при текущем ремонте в срок до 2026 года

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Индивидуальные решения
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Не требуется
2	Вход (входы) в здание	Укладка резинового противоскользящего покрытия, установка задерживающих закрытие дверей (доводчик), тактильных табличек Брайля, мобильного пандуса
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Оформление противоскользящей, желтой контрастной полосой, начало и конец движения
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Установка тактильных указателей; привести в соответствие с СП-59
5	Санитарно-гигиенические помещения	Установка пристенных поручней
6	Система информации и связи (на всех зонах)	Установка тактильно-звукового информатора НОТТ

4.3. Планируемые мероприятия, проводимые при капитальном ремонте в срок до _____ года

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Индивидуальные решения
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	-
2	Вход (входы) в здание	-
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	-

4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	-
5	Санитарно-гигиенические помещения	-
6	Система информации и связи (на всех зонах)	-

4.4. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: : после выполнения работ по адаптации всех зон объект будет полностью доступен для категории инвалидов О,Г,С,У и частично для категории инвалидов К. (предоставление услуг будет организовано с помощью персонала).

4.5. Для принятия решения требуется, не требуется (*нужное подчеркнуть*):

4.5.1. согласование с общественными организациями инвалидов .
требуется;

4.6. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации портал «Доступная среда»

(*наименование сайта, портала*)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «24» декабря 2024 г.;
2. Акта обследования объекта от «24» декабря 2024 г



АНКЕТА
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

Р.п. Знаменка, Знаменский
муниципальный округ, Тамбовская
область

«24» декабря 2024 г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта спортивный центр «Знаменский»
- 1.2. Адрес объекта: 3493400 Тамбовская обл., Знаменский район, р.п. Знаменка, ул. Королева, 19
- 1.3.. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажа, 935,1 кв.м
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 3420 кв.м.
- 1.4. Год постройки здания 2015 последнего капитального ремонта -
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего: июль-август ежегодно, капитального: не планируется
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Знаменская детско-юношеская спортивная школа»; МБОУ ДО «Знаменская ДЮСШ»
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 3493400 Тамбовская обл., Знаменский район, р.п. Знаменка, ул. Парковая, 1а
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное управление
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная): государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная): муниципальная
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование): администрация Знаменского муниципального округа Тамбовской области

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: **393400, Тамбовская обл., Знаменский муниципальный округ, р.п. Знаменка, ул. Красная площадь, д. 3, сайт <https://r52.tmbreg.ru/> , тел. +7 (47552) 2-40-36**

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое): **образование**

2.2. Виды оказываемых услуг: **дополнительное образование детей.**

2.3. Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно): **на объекте**

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): **дети**

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов (К, О, С, Г, У): **нет**

2.6. Плановая мощность: (посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность): **60 чел.**

2.7. Участие в исполнении ИПРА инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): **нет.**

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) **дети и взрослые могут добираться до спортивного центра «Знаменский» на общественном пассажирском автотранспорте маршрутом 114 «Тамбов-Знаменка», остановка «Черемушки».**

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: **нет**

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: **400 м**

3.2.2 время движения (пешком): **10 мин**

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): **да**

3.2.4 Перекрестки (нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет): **нерегулируемые**

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: (акустическая, тактильная, визуальная; нет): **нет**

3.2.6 Перепады высоты на пути: (есть, нет): **нет**

3.3. Организация доступности объекта для МГН – форма обслуживания

№ п/п	Категория МГН (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории МГН	ДУ
	<i>в том числе:</i>	
2	передвигающиеся на креслах- колясках	ДУ-ВНД
3	с нарушениями опорно- двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	А
6	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурно-функциональных зон объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (виды работ)
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Не нуждается
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт.
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт.
6	Система информации и связи (на всех зонах)	Текущий ремонт.

4.2. Планируемые мероприятия, проводимые при текущем ремонте в срок до 2026 года

№ п \п	Основные структурно- функциональные зоны объекта	Индивидуальные решения
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Не требуется
2	Вход (входы) в здание	Укладка резинового противоскользящего покрытия, установка задерживающих закрытие дверей (доводчик), тактильных табличек Брайля, мобильного

		пандуса
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Оформление противоскользящей, желтой контрастной полосой, начало и конец движения
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Установка тактильных указателей; привести в соответствие с СП-59
5	Санитарно-гигиенические помещения	Установка пристенных поручней
6	Система информации и связи (на всех зонах)	Установка тактильно-звукового информатора НОТТ

4.3. Планируемые мероприятия, проводимые при капитальном ремонте в срок до _____ года

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Индивидуальные решения
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	-
2	Вход (входы) в здание	-
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	-
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	-
5	Санитарно-гигиенические помещения	-
6	Система информации и связи (на всех зонах)	-

5. Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской Федерации согласовано:

Директор МБОУ ДО «Знаменская ДЮСШ»
В.И. Беспалов





**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ**

Р.п. Знаменка, Знаменского
муниципального округа, Тамбовской
области

«24» декабря 2024 г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: спортивный центр «Знаменский»
- 1.2. Адрес объекта: 3493400 Тамбовская обл., Знаменский район, р.п. Знаменка,
ул. Королева, 19
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажа, 935,1 кв.м
 - часть здания – (или на _____ этаже),
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 3420 кв.м.
- 1.4. Год постройки здания 2015, последнего капитального ремонта не было
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего: июль-август
ежегодно, капитального: не планируется
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Знаменская детско-юношеская спортивная школа»; МБОУ ДО «Знаменская ДЮСШ»
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 393400 Тамбовская область,
Знаменский район, р.п. Знаменска, ул. Парковая, 1а.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое): образование.
- 2.2. Виды оказываемых услуг: дополнительное образование детей
- 2.3. Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно): на объекте
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): дети.
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов (К, О, С, Г, У): нет
- 2.6. Плановая мощность: (посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность): 60 чел.
- 2.7. Участие в исполнении ИПРА инвалида, ребенка-инвалида (да, нет):
нет.

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) дети и взрослые могут добираться до спортивного центра «Знаменский» на общественном пассажирском автотранспорте: маршрутом 114 «Тамбов - Знаменка», остановка «Черемушки».

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: 400 м

3.2.2 время движения (пешком): 10 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): да

3.2.4 Перекрестки (нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет): нерегулируемые

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: (акустическая, тактильная, визуальная; нет): нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: (есть, нет): нет.

3.3. Организация доступности объекта для МГН – форма обслуживания

№ п/п	Категория МГН (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории МГН	ДУ
	<i>в том числе:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ-ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	А
6	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий МГН
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-В
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-В; 2 этаж - ВНД (К)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-И (Г,У); ДЧ-И (К,О,С)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И (Г,У); ДЧ-И (О,С); ВНД (К)

6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-В
---	---	------

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: _____

Доступная среда оборудована частично. 2-й этаж недоступен для инвалидов категории К. Санитарно-гигиенические помещения не оборудованы поручнями для удобства инвалидов категории О,С. Санитарно-гигиенические помещения недоступны для категории инвалидов К из-за узких проемов дверей.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурно-функциональных зон объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (виды работ)
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Не нуждается
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт.
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт.
6	Система информации и связи (на всех зонах)	Текущий ремонт.
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не нуждается

4.2. Планируемые мероприятия, проводимые при текущем ремонте в срок до 2026 г. года

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Индивидуальные решения
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Не требуется
2	Вход (входы) в здание	Укладка резинового противоскользящего покрытия, установка задерживающих закрытие дверей (доводчик), тактильных табличек Брайля, мобильного пандуса

3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Оформление противоскользящей, желтой контрастной полосой, начало и конец движения
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Установка тактильных указателей; привести в соответствие с СП-59
5	Санитарно-гигиенические помещения	Установка пристенных поручней
6	Система информации и связи (на всех зонах)	Установка тактильно-звукового информатора НОТТ

4.3. Планируемые мероприятия, проводимые при капитальном ремонте в срок

до _____ года

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Индивидуальные решения
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	-
2	Вход (входы) в здание	-
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	-
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	-
5	Санитарно-гигиенические помещения	-
6	Система информации и связи (на всех зонах)	-

4.4. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: **после выполнения работ по адаптации всех зон объект будет полностью доступен для категории инвалидов О,Г,С,У и частично для категории инвалидов К. (предоставление услуг будет организовано с помощью персонала).**

4.5. Для принятия решения **требуется**, не требуется(нужное подчеркнуть):

4.5.1. согласование с общественными организациями инвалидов **требуется**;

4.6. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации портал «Доступная среда»
(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту
2. Входа (входов) в здание
3. Путей движения в здании
4. Зоны целевого назначения объекта
5. Санитарно-гигиенических помещений
6. Системы информации (и связи) на объекте

на 1 л.
на 2л.
на 2л.
на 2л.
на 2л.
на 2л.

Результаты фотофиксации на объекте: на 11 л.

Позтажные планы, паспорт БТИ: _____ на _____ л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту): _____

Руководитель рабочей группы:

Директор МБОУ ДО «Знаменская ДЮСШ»

Члены рабочей группы:

Консультант отдела образования Знаменского
муниципального округа Тамбовской области

Завхоз МБОУ ДО «Знаменская ДЮСШ»

В том числе:

Председатель РО ВОРДИ Тамбовской области

В.И. Беспалов

Т.Ю. Коница

А.С. Филатов

Е.Н. Сарычева



1. Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ Фото	Содержание	Значимость для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть		№1 	Не выявлены	все		
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть		№ 2 	Не выявлены	все		
1.3	Лестница (наружная)	нет						
1.4	Пандус (наружный)	нет						
1.5	Автостоянка и парковка	есть		№ 3 	Не выявлены	все		
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ)
		№ на плане	№ на фото	
Территории прилегающей к зданию (участку)	ДП-В			

Комментарии к заключению:
прилегающая территория к зданию доступна для всех категорий инвалидов; для инвалидов категории К и С будут привлекаться услуги персонала.

I. Результаты обследования:
2. Входа (входов) в здание

№ п/п	Наименование функционально планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		Есть/ нет	№ на плане	№ на фото	Содержание	Значимость для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	нет			-			
2.2	Пандус (наружный)	есть			-	К		
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть			Отсутствует тактильная информация об учреждении;	все	Приобрести и установить таблички на языке Брайля и написанных выпуклым шрифтом;	В текущий ремонт

2.4	Дверь (входная)	есть	 № 5	Отсутствие устройства задерживающих закрывание дверей (доводчики)	все	Приобрести устройство задерживающее закрытие дверей (доводчики)	В текущий ремонт
2.5	Тамбур	есть	 № 6	-	все		
	ОБЩИЕ требования к зоне						

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ)
		№ на плане	№ на фото	
Вход (входы) в здание	ДЧ-В		№№ 1,2	Текущий ремонт

Комментарий к заключению: после устранения выявленных замечаний доступность входной зоны для инвалидов всех категорий будет полной. Для инвалидов категории К и С будут привлекаться услуги персонала.

I. Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

№ п/п	Наименование функционально планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		Есть/ нет	№ на плане	№ на фото	Содержание	Значимость для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор	есть		№ 7 	Отсутствуют тактильные обозначения, пристенные поручни	все	Установка тактильных табличек, направляющих поручней	Текущий ремонт
3.2	Лестница	есть		№ 8 	Отсутствуют тактильные обозначения; пристенный поручень и мобильный пандус	ВНД (К,О), ВНД (С).	Установка тактильных табличек, пандуса и поручней, нанесение напольных полос - начало движения и конец движения	Текущий ремонт
3.3	Пандус	нет						
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет						

3.5	Дверь	есть	 № 9	Отсутствует устройство, обеспечивающее задержку закрывания дверей (доводчик)	все	Установка устройства, задерживающего закрывание дверей (доводчики)	Текущий ремонт
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	 № 10	нет			
	Общие требования к зоне						

II. Заключение по зоне

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ)
		№ на плане	№ на фото	
Пути движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-В; ВНД (К)			Текущий ремонт

Комментарий к заключению: после установки пристенных поручней, мобильного пандуса, установки устройств, задерживающих открывание дверей пути движения будут доступны всем категориям инвалидов, в т.ч. и инвалидам категории К при помощи персонала.

I. Результаты обследования:

4.Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I

№ п/п	Наименование функционально планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		Есть/нет	№ на плане	№ на фото	Содержание	Значимость Для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	нет						
4.2	Зальная форма обслуживания	есть		№ 11 	Отсутствует устройство, обеспечивающее задержку закрывания дверей (доводчик); Отсутствуют тактильные таблички	все	Установка устройства, задерживающее закрывание дверей (доводчики) и тактильных табличек	Текущий ремонт
4.3	Прилабочная форма обслуживания	нет						
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет						

4.5	Кабина Индивидуального обслуживания	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ)
		№ на плане	№ на фото	
Зоны целевого назначения здания	ДП-И (Г,У); ДЧ-И (К,О,С)			Текущий ремонт

Комментарий к заключению: после установки тактильных табличек и доводчиков зона будет доступна всем категориям инвалидов

I. Результаты обследования:

5.Санитарно-гигиенических помещений

№ п/п	Наименование функционально планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		Есть/ нет	№ на плане	№ на фото	Содержани е	Значимость для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть		№ 12 	Отсутствуют тактильные таблички, пристенные поручни	ВНД (К,О)	Установка тактильных табличек и пристенных поручней	Текущий ремонт
5.2	Душевая/ванная комната	есть		№ 13 	Отсутствуют тактильные таблички, пристенные поручни	ВНД (К)	Установка тактильных табличек и пристенных поручней	Текущий ремонт
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	есть		№ 14 	Отсутствуют тактильные таблички, пристенные поручни	ВНД (К)	Установка тактильных табличек и пристенных поручней	Текущий ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ)
		№ на плане	№ на фото	
Санитарно – гигиенические помещения	ДП-И (Г,У); ДЧ-И (О,С); ВНД (К)			Текущий ремонт

Комментарий к заключению: после установки поручней, тактильных табличек зона объекта будет ДЧ-И

I. Результаты обследования:
6.Системы информации на объекте

№ п/п	Наименование функционально планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимость для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть		№ 15 	-не достаточно размещенных знаковых средств отображения информации для инвалидов и МГН, -отсутствуют контрастные полосы на краевых ступенях лестницы	К,О,Г,С		
6.2	Акустические средства	есть		№ 16 	Отсутствует тактильно- звуковой информатор НОТТ	С	Установка тактильно- звукового информатора НОТТ	Текущий ремонт
6.3	Тактильные средства	Есть		№ 17 	Не достаточно информации на языке Брайля	С	Приобрести и установить таблички на языке Брайля	Текущий ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ)
		№ на плане	№ на фото	
Системы информации на объекте	ДЧ-В		№№ 12,13	Текущий ремонт

Комментарий к заключению: после установки тактильно-звукового информатора НОТТ и достаточного количества табличек на языке Брайля зона объекта будет доступна всем категориям инвалидов.

Прошито и пронумеровано

26 (двадцать шесть) листов

Директор / Беспалов В.И.

