



УТВЕРЖДАЮ:
Директор МБОУ ДО
«Знаменская ДЮСШ»
В.И. Беспалов

«24» декабря 2024 г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ объекта социальной инфраструктуры

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Знаменская детско-юношеская спортивная школа»

1.2. Адрес объекта: 3493400 Тамбовская обл., Знаменский район, р.п. Знаменка, ул. Парковая, 1а

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание _____ этажа, _____ кв.м
- часть здания - 2 этажа (или на _____ этаже), 621, 5 кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); нет

1.4. Год постройки здания 1972, последнего капитального ремонта - _____

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего: июль-август ежегодно, капитального: не планируется

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Знаменская детско-юношеская спортивная школа»; МБОУ ДО «Знаменская ДЮСШ»

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 393400 Тамбовская область, Знаменский район, р.п. Знаменка, ул. Парковая, 1а.

1.8. Основание для пользования объектом (*оперативное управление, аренда, собственность*): оперативное управление

1.9. Форма собственности (*государственная, негосударственная*): государственная

1.10. Территориальная принадлежность (*федеральная, региональная, муниципальная*): муниципальная

1.11. Вышестоящая организация (*наименование*): администрация Знаменского муниципального округа Тамбовской области

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 393400, Тамбовская обл., Знаменский муниципальный округ, р.п. Знаменка, ул. Красная площадь, д. 3, , сайт <https://r52.tmbreg.ru/>, тел. +7 (47552) 2-40-36

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1. Сфера деятельности (*здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое*): образование

- 2.2. Виды оказываемых услуг: дополнительное образование детей
- 2.3. Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно): на объекте
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): дети
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов (К, О, С, Г, У): нет
- 2.6. Плановая мощность: (посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность): 60 чел.
- 2.7. Участие в исполнении ИПРА инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): нет

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) дети и взрослые могут добираться до здания ДЮСШ на общественном пассажирском автотранспорте: маршрутом 104 «Воронцовка-Знаменка», остановка «Парковая»; маршрутом 114 «Тамбов-Знаменка», остановка «Автостанция «Знаменская».

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: 200 м

3.2.2 время движения (пешком): 5-6 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): да

3.2.4 Перекрестки (нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет): нерегулируемые

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: (акустическая, тактильная, визуальная; нет): нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: (есть, нет): нет

3.3. Организация доступности объекта для МГН – форма обслуживания

№ п/п	Категория МГН (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории МГН	ДУ
	в том числе:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ-(ВНД)

3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	А
6	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных

зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий МГН
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	нет
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-В
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-В; 2 этаж ВНД (К)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-И (Г,У); ДЧ-И (К,О,С)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И (Г,У); ДЧ-И (К,О,С)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-В
		нет

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

Доступная среда оборудована частично. При входе в здание отсутствует пандус, т.к. порог выше 5 см., что не отвечает требованиям доступности и безопасности для инвалидов категории К,С,О. Отсутствует пандус для передвижения на 2-ой этаж инвалидов категории К, Санитарно-гигиенические помещения не оборудованы поручнями для удобства инвалидов категории К,О,С. Информационная оснащенность также не соответствует требованиям для всех категорий инвалидов.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурно-функциональных зон объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (виды работ)
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	нет

2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт.
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт.
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт.
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт.
6	Система информации и связи (на всех зонах)	Текущий ремонт.

4.2. Планируемые мероприятия, проводимые при текущем ремонте в срок до 2026 года

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Индивидуальные решения
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	нет
2	Вход (входы) в здание	Укладка резинового противоскользящего покрытия, установка задерживающих закрытие дверей, тактильных табличек Брайля, мобильного пандуса
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Оформление лестничного марша противоскользящей, желтой контрастной полосой
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Установка тактильных указателей; привести в соответствие с СП-59
5	Санитарно-гигиенические помещения	Установка пристенных поручней
6	Система информации и связи (на всех зонах)	Установка тактильно-звукового информатора НОТТ

4.3. Планируемые мероприятия, проводимые при капитальном ремонте в срок до _____ года

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Индивидуальные решения
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	-

2	Вход (входы) в здание	-
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	-
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	-
5	Санитарно-гигиенические помещения	-
6	Система информации и связи (на всех зонах)	-

4.4. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: : после выполнения работ по адаптации всех зон объект будет полностью доступен для категории инвалидов О,Г,С,У и частично для категории инвалидов К. (предоставление услуг будет организовано с помощью персонала).

4.5. Для принятия решения требуется, не требуется (*нужное подчеркнуть*):

4.5.1. согласование с общественными организациями инвалидов требуется;

4.6. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации портал «Доступная среда»

(*наименование сайта, портала*)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «24» декабря 2024 г.;
2. Акта обследования объекта от «24» декабря 2024 г



УТВЕРЖДАЮ:
Директор МБОУ ДО
«Знаменская ДЮСШ»
В.И. Беспалов

«24» декабря 2024г.

АНКЕТА (информация об объекте социальной инфраструктуры) К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

Р.п. Знаменка, Знаменский
муниципальный округ, Тамбовская
область

«24» декабря 2024 г.

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Знаменская детско-юношеская спортивная школа»

1.2. Адрес объекта: 3493400 Тамбовская обл., Знаменский район, р.п. Знаменка, ул. Парковая, 1а

1.3.. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание _____ этажа, _____ кв.м

- часть здания - 2 этажа (или на _____ этаже), 621, 5 кв..м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); нет

1.4. Год постройки здания 1972 последнего капитального ремонта - __

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего: июль-август ежегодно, капитального: не планируется

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Знаменская детско-юношеская спортивная школа»; МБОУ ДО «Знаменская ДЮСШ»

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 3493400 Тамбовская обл., Знаменский район, р.п. Знаменка, ул. Парковая, 1а

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное управление

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная): государственная

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная): муниципальная

1.11. Вышестоящая организация (наименование): администрация Знаменского муниципального округа Тамбовской области

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 393400, Тамбовская обл., Знаменский муниципальный округ, р.п. Знаменка, ул. Красная площадь, д. 3, сайт <https://r52.tmbreg.ru/>, тел. +7 (47552) 2-40-36

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое): образование

2.2. Виды оказываемых услуг: дополнительное образование детей.

2.3. Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно): на объекте

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): дети

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов (К, О, С, Г, У): нет

2.6. Плановая мощность: (посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность): 60 чел.

2.7. Участие в исполнении ИПРА инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): нет.

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) дети и взрослые могут добираться до здания ДЮСШ на общественном пассажирском автотранспорте: маршрутом 104 «Воронцовка-Знаменка», остановка «Парковая»; маршрутом 114 «Тамбов-Знаменка», остановка «Автостанция «Знаменская».

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: 200 м

3.2.2 время движения (пешком): 5-6 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): да

3.2.4 Перекрестки (нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет): нерегулируемые

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: (акустическая, тактильная, визуальная; нет): нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: (есть, нет): нет

3.3. Организация доступности объекта для МГН – форма обслуживания

№ п/п	Категория МГН (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории МГН	ДУ
	<i>в том числе:</i>	
2	передвигающиеся на креслах- колясках	ДУ- (ВНД)
3	с нарушениями опорно- двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	А
6	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурно-функциональных зон объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (виды работ)
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	нет
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт.
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт.
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт.
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт.
6	Система информации и связи (на всех зонах)	Текущий ремонт.

4.2. Планируемые мероприятия, проводимые при текущем ремонте в срок до 2026 года

№ п \п	Основные структурно- функциональные зоны объекта	Индивидуальные решения
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	нет

2	Вход (входы) в здание	Укладка резинового противоскользящего покрытия, установка задерживающих закрытие дверей, тактильных табличек Брайля, мобильного пандуса
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Оформление лестничного марша противоскользящей, желтой контрастной полосой
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Установка тактильных указателей; привести в соответствие с СП-59
5	Санитарно-гигиенические помещения	Установка пристенных поручней
6	Система информации и связи (на всех зонах)	Установка тактильно-звукового информатора НОТТ

4.3. Планируемые мероприятия, проводимые при капитальном ремонте в срок до _____ года

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Индивидуальные решения
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	-
2	Вход (входы) в здание	-
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	-
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	-
5	Санитарно-гигиенические помещения	-
6	Система информации и связи (на всех зонах)	-

5. Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской Федерации согласовано:

Директор МБОУ ДО «Знаменская ДЮСШ»
В.И. Беспалов





УТВЕРЖДАЮ:

Директор МБОУ ДО «Знаменская ДЮСШ»

В.И. Беспалов

«24» декабря 2024г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ объекта социальной инфраструктуры К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

Р.п. Знаменка, Знаменского
муниципального округа, Тамбовской
области

«24» декабря 2024 г.

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Знаменская детско-юношеская спортивная школа»

1.2. Адрес объекта: 3493400 Тамбовская обл., Знаменский район, р.п. Знаменка, ул. Парковая, 1а

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание _____ этажа, _____ кв.м

- часть здания – 2 этажа (или на _____ этаже), 621,5 кв.м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); нет

1.4. Год постройки здания 1972, последнего капитального ремонта не было

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего: июль-август ежегодно, капитального: не планируется

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Знаменская детско-юношеская спортивная школа»; МБОУ ДО «Знаменская ДЮСШ»

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 393400 Тамбовская область, Знаменский район, р.п. Знаменка, ул. Парковая, 1а.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое): образование.

2.2. Виды оказываемых услуг: дополнительное образование детей

2.3. Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно): на объекте

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): дети.

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов (К, О, С, Г, У): нет

2.6. Плановая мощность: (посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность): 60 чел.

2.7. Участие в исполнении ИПРА инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): нет.

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) дети и взрослые могут добираться до здания ДЮСШ на общественном пассажирском автотранспорте: маршрутом 104 «Воронцовка- Знаменка», остановка «Парковая»; маршрутом 114 «Тамбов-Знаменка», остановка «Автостанция «Знаменская».

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: 200 м

3.2.2 время движения (пешком): 5-6 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): да

3.2.4 Перекрестки (нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет): нерегулируемые

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: (акустическая, тактильная, визуальная; нет): нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: (есть, нет): нет.

3.3. Организация доступности объекта для МГН – форма обслуживания

№ п/п	Категория МГН (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории МГН	ДУ
	в том числе:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ-ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	А
6	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий МГН
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	нет
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-В
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-В; 2 этаж –ВНД (К)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-И (Г,У); ДЧ-И (К,О,С)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И (Г,У); ДЧ-И (К,О,С)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-В

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: _____

Доступная среда оборудована частично. При входе в здание отсутствует пандус, т.к. порог выше 5 см., что не отвечает требованиям доступности и безопасности для инвалидов категории К,С,О. Отсутствует пандус для передвижения на 2-ой этаж инвалидов категории К, Санитарно-гигиенические помещения не оборудованы поручнями для удобства инвалидов категории К,О,С.

Информационная оснащенность также не соответствует требованиям для всех категорий инвалидов.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурно-функциональных зон объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (виды работ)
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	нет
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт.
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт.
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт.
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт.
6	Система информации и связи (на всех зонах)	Текущий ремонт.
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не нуждается

4.2. Планируемые мероприятия, проводимые при текущем ремонте в срок до 2026 г. года

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Индивидуальные решения
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	нет
2	Вход (входы) в здание	Укладка резинового противоскользящего покрытия, установка задерживающих закрытие дверей, тактильных табличек Брайля, мобильного пандуса
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Оформление лестничного марша противоскользящей, желтой контрастной полосой
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Установка тактильных указателей; привести в соответствие с СП-59
5	Санитарно-гигиенические помещения	Установка пристенных поручней
6	Система информации и связи (на всех зонах)	Установка тактильно-звукового информатора НОТТ

4.3. Планируемые мероприятия, проводимые при капитальном ремонте в срок до _____ года

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Индивидуальные решения
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	-
2	Вход (входы) в здание	-
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	-
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	-
5	Санитарно-гигиенические помещения	-
6	Система информации и связи (на всех зонах)	-

4.4. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: после выполнения работ по адаптации всех зон объект будет полностью доступен для категории инвалидов О,Г,С,У и частично для категории инвалидов К. (предоставление услуг будет организовано с помощью персонала).

4.5. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.5.1. согласование с общественными организациями инвалидов требуется;

4.6. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации портал «Доступная среда»
(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | |
|--|---------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на 1 л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на 2л. |
| 3. Путей движения в здании | на 3л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на 2л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на 2л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на 2л. |

Результаты фотофиксации на объекте: на 12 л.

Пэтажные планы, паспорт БТИ: _____ на _____

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту): _____

Руководитель рабочей группы:

Директор МБОУ ДО «Знаменская ДЮСШ»

Члены рабочей группы:

Консультант отдела образования Знаменского муниципального округа Тамбовской области

Завхоз МБОУ ДО «Знаменская ДЮСШ»

В том числе:

Председатель РО ВОРДИ Тамбовской области



I. Результаты обследования:
1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимость для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	нет						
1.2	Путь (пути) движения на территории	нет						
1.3	Лестница (наружная)	нет						
1.4	Пандус (наружный)	нет						
1.5	Автостоянка и парковка	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ)
		№ на плане	№ на фото	
Территории прилегающей к зданию (участку)	Территории, прилегающей к зданию, нет.			

I. Результаты обследования:
2.Входа (входов) в здание

№ п/п	Наименование функционально планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		Есть/ нет	№ на плане	№ на фото	Содержание	Значимость для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	нет			-			
2.2	Пандус (наружный)	нет			-			
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть		 №1	Отсутствует тактильная информация об учреждении; кнопка вызова персонала;	все	Приобрести и установить таблички на языке Брайля и написанных выпуклым шрифтом; кнопку вызова. Покрытие требует ремонта	В текущий ремонт
2.4	Дверь (входная)	есть		 №2	Отсутствие резинового противоскользящего покрытия, и задерживающих закрытие дверей	все	Приобрести и установить противоскользящие покрытия и устройство задерживающее закрытие дверей.	В текущий ремонт
2.5	Тамбур	есть		 № 3	Отсутствие временного пандуса	О,К	Приобрести и установить пандус. СП-59	В текущий ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне				Наличие мобильного пандуса			

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ)
		№ на плане	№ на фото	
Вход (входы) в здание	ДЧ-В		№№ 1,2,3	Текущий ремонт

Комментарий к заключению: после устранения выявленных замечаний доступность входной зоны для инвалидов всех категорий будет полной.

I. Результаты обследования:
3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

№ п/п	Наименование функционально планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		Есть/нет	№ на плане	№ на фото	Содержание	Значимость для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор	есть		 №4	Отсутствуют тактильные обозначения	все	Установка тактильных табличек, направляющих поручней	Текущий ремонт
3.2	Лестница	есть		 №5,6	Отсутствуют тактильные обозначения; пристенный поручень и мобильный пандус	ВНД (К,О), ВНД (С).	Установка тактильных табличек, пандуса и поручней, нанесение напольных полос - начало движения и конец движения	Текущий ремонт
3.3	Пандус	нет						
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет						

3.5	Дверь	есть		 № 7	Отсутствуют устройства, обеспечивающие задержку закрывания дверей	все	Установка устройств, задерживающих закрывание дверей (доводчики)	Текущий ремонт
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть		 № 8	нет			
	Общие требования к зоне							

II. Заключение по зоне

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ)
		№ на плане	№ на фото	
Пути движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-В; ВНД (К)		№№ 4,5,6,7,8	Текущий ремонт

Комментарий к заключению: после установки пристенных поручней, мобильного пандуса, установки устройств, задерживающих открывание дверей пути движения будут доступны всем категориям инвалидов, в т.ч. и инвалидам категории К при помощи персонала.

I. Результаты обследования:
4.Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант I

№ п/п	Наименование функционально планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		Есть/ нет	№ на плане	№ на фото	Содержание	Значимость для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть		 №9	Отсутствуют тактильные обозначения	С	Установить тактильные обозначения	Текущий ремонт
4.2	Зальная форма обслуживания	нет						
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет						
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет						
4.5	Кабина Индивидуального обслуживания	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне				Тактильные обозначения			

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ)
		№ на плане	№ на фото	
Зоны целевого назначения здания	ДП-И (Г,У); ДЧ-И (К,О,С)		№ 9	Текущий ремонт

Комментарий к заключению: после установки тактильных табличек зона будет доступна всем категориям инвалидов

I. Результаты обследования:
5.Санитарно-гигиенических помещений

№ п/п	Наименование функционально планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		Есть/ нет	№ на плане	№ на фото	Содержание	Значимость для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть		 № 12,13	Отсутствуют тактильные таблички, пристенные поручни	ВНД(К,О)	Установка тактильных табличек и пристенных поручней	Текущий ремонт
5.2	Душевая/ванная комната	нет						
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ)
		№ на плане	№ на фото	
Санитарно – гигиенические помещения	ДП-И (Г,У); ДЧ-И (К,О,С)		№№ 10,11	Текущий ремонт

Комментарий к заключению: после установки поручней, тактильных табличек зона объекта будет доступна всем категориям инвалидов.

I. Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте

№ п/п	Наименование функционально планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимость для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть		 №12,13	-не достаточно размещенных знаковых средств отображения информации для инвалидов и МГН, -отсутствуют контрастные полосы на краевых ступенях лестницы	К,О,Г,С		
6.2	Акустические средства	нет			Отсутствие звукового оповещения	Г	Внести изменения в программу	Индивидуальное решение с ТСР:
6.3	Тактильные средства	нет			Отсутствие информации на языке Брайля	С	Приобрести и установить таблички на языке Брайля	Текущий ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ)
		№ на плане	№ на фото	
Системы информации на объекте	ДЧ-В		№№ 12,13	Текущий ремонт

Комментарий к заключению: после установка тактильно-звукового информатора НОТТ зона объекта будет ДЧ-И

Прошито и пронумеровано

04 (всего 4) листов

Директор

Всепалов В.И.

